


Prüfbericht gemäß EN 1822-4:2009 Anhang A
Test report according to EN 1822-4:2009 Annex A
Rapport du test selon EN 1822-4:2009 Annexe A

Werksbescheinigung / Relevé de contrôle spécifique / Specific test report DIN EN 10204:2004 2.2

Artikelnummer Part no. Numéro du filtre 9909800040	Bezeichnung Filter type Type du filtre FCI5000 HEPA	Produktionsnummer Production no. Numéro de production P00184701-1	Prüfdatum Date of test Date du test 2020-10-20	Bemerkung Remark Remarque OK	
Filterabmessung (BxHxT) Filter dimensions (WxHxD) Dimensions du filtre (LxLxP) 398x271(+10)x48mm	Filterklasse Filter class Classe de filtration H14	Nenngeschwindigkeit Nominal velocity Vitesse nominale 200 m³/h	Anfangsdruckdifferenz Initial Pressure Drop Perte de charge 88 Pa*	Effizienz Efficiency Efficacité >99.995	Scantest Scan test Teste de fuite No
Aerosol Aerosol Aérosol C2H6O2	Datum Date Date 2020-10-20	Unterschrift Signature Signature 			

*Tol.: +/- 10%

Wir bestätigen, dass die Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellannahme entspricht.

Der Filter mit der obigen Seriennummer hat alle erforderlichen Tests gemäß EN 1822-4:2009 Anhang A durchlaufen und ist leckfrei.

We hereby certify that the delivery complies with the terms of the order.

The filter with the serial number above has passed the required control tests according to EN 1822-4:2009 Annex A and is free of leaks.

Nous certifions que la livraison répond aux critères d'acceptation de la commande.

Le filtre avec ce numéro de série a subi le test requis selon EN 1822-4:2009 Annexe A et est exempt des fuites.